

АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ № 42/_____

г.Макинск
Место составления

23.08.2023 г.
Время 13:3

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Буландынского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка, № 42 от 14.08.2023 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку БАЖАКОВ ЕРЖАН ЕРМЕКУЛЫ - Главный специалист Отдела по чрезвычайным ситуациям Буландынского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении проверки) Коммунальное государственное учреждение "Общеобразовательная школа села Токтамыс отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области".

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта проверки:

КГУ «Общеобразовательная школа села Токтамыс отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области», АКОЛИНСКАЯ, БУЛАНДЫНСКИЙ, Токтамыс, Садовая (УЛИЦА), 10.

5. Срок проведения проверки 18.08.2023 - 23.08.2023

6. Сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

КГУ «Общеобразовательная школа села Токтамыс отдела образования по Буландынскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	в здании школы пожарная сигнализация установлена не в соответствии с рабочем проектом. Так общее количество средств оповещения людей на случай пожара меньше проектной. Основание: 6 ППБ РК № 55;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В коридоре на путях эвакуации не соответствующих классу пожарной безопасности для отделки, облицовки и окраски полов допускается применение горючих токсичных материалов (линолеум). Основание: п.п. 3 п. 36 ППБ РК № 55 от. 21.02.2022г;	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

ознакомлен

9. Замечания и (или) возражение по результатам проверки

не имеет Мамигур М. М. М. М.

Приложение на « » листах

«23» 08 20 20 г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.