


«Ақмола облысы білім басқармасының
Бұланды ауданы бойынша білім бөлімі
Токтамыс ауылының жалпы білім беретін
мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі
тел-факс: 8-(71646)-32696

Коммунальное государственное учреждение
«Общеобразовательная школа села Токтамыс
отдела образования по Буландынскому району
управления образования Акмолинской области»
e-mail: bul-toktamyskaia-sh@yandex.kz



Начальнику ОЧС
Буландынского района
Полковнику гражданской
защиты
Солонец Р.Д.

**Ответ на предписание
об устранении нарушений №32 от 19.04.2024 г.
КГУ «Общеобразовательная школа села Токтамыс»**

1. По первому пункту замечание *устранено*: разработаны и утверждены инструкции по соблюдению противопожарного режима в организации
2. По второму пункту замечание *устранено*: в журнале учета первичных средств пожаротушения внесены сведения по всем огнетушителям.
3. По третьему пункту замечание *устранено*: приобретены и поставлены знаки безопасности в местах размещения огнетушителей.
4. По четвертому пункту замечание *устранено*: приобретена проектно-сметная документация на АПС здания школы.
5. По пятому пункту замечание *устранено*: убрана мебель и станки под лестничным маршем.
6. По шестому пункту замечание *устранено*: в коридорах школы на полу убран горючий материал (ленолеум) на путях эвакуации.
7. По седьмому пункту замечание *устранено*: ковры прикреплены к полу, используемые в помещениях мини-центра.
8. По восьмому пункту замечание *устранено*: в здании котельной поставлены плафоны на электросветильники.
9. По девятому пункту замечание *устранено*: отремонтирован пожарный гидрант, находящийся на территории школы.
10. По десятому пункту замечание *устранено*: проведено обслуживание пожарной автоматики, согласно заключенного договора (ежемесячно)

Директор школы:

М.М.Мамчур

